

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 20-011-6 SVGW

Antragsteller: Wieland + Oertli AG, CH-8308 Illnau
Hersteller: AZ Intec GmbH, DE-09526 Olbernhau
Vertreter / Vertreiber: Wieland + Oertli AG, CH-8308 Illnau

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 20-011-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Schläuche
Bezeichnung: Ganzmetallwellschlauch
Typen: Edelstahlwellschlauch mit Umflechtung
beidseitig Aussengewinde; Aussengewinde / Innengewinde; Aussengewinde / Überwurfmutter flachdichtend; Aussengewinde / 3-teilige Verschraubung flachdichtend (Holländer); beidseitig Flanschanschluss

Nennweite: DN 6 - DN 50

Anschlüsse:

- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7-1
- Nippel mit Überwurfmutter flachdichtend mit Gewinde nach EN ISO 228-1
- 3-teilige Verschraubung flachdichtend (Holländer) nach EN 10242
- Flanschanschluss nach EN 1092-1

Zertifizierungsgrundlage: DIN 3384 (2007)

Gültigkeit: bis zum 31.07.2025

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- einen Betriebsdruck von max. 16 bar in Anlagen (Flanschanschluss)
- höhere thermische Belastung (HTB) (mit Ausnahme Anschluss mit Überwurfmutter)
- eine Länge im Hausinnenbereich von max. 1.5 m und im Aussenbereich von max. 6 m.
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 20.08.2020